

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Sarnaki
ul. Berka Joselewicza 3, 08-220 Sarnaki
NIP: 496-02-06-961, REGON 030237687

Sarnaki, dn. 29.02.2024 r.

Nr postępowania:
ZPiI.271.6.2024

Wyjaśnienie treści opisu potrzeb i wymagań w ZPP

Dotyczy: Zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) pn.

„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sarnaki”

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00219489/01 dnia 26.02.2024 r.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych Dz.U. poz. 2019 ze zm. zwanej dalej "p.z.p.", w związku z tym, iż Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego Gminy Sarnaki, z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ poniżej Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

W załączniku nr 1 do SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) Zamawiający wskazuje, że skuteczność świetlna oprawy powinna wynosić minimum 160lm/W przy jednoczesnej mocy opraw równej 100W, bez żadnych tolerancji. W związku z zastrzeżeniem przez Zamawiającego tak dokładnych parametrów, z postępowania eliminowana jest znaczna ilość opraw różnych producentów, co narusza zasadę konkurencyjności. Wnosimy o wprowadzenie zakresu tolerancji +/- 5% dla wymaganej skuteczności świetlnej lub wymaganej mocy opraw, co pozwoli Zamawiającemu zabezpieczyć jego potrzeby oraz jednocześnie otrzymać większą liczbę ofert, a w efekcie uzyskać lepszą cenę końcową.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż dopuszcza tolerancję $\pm 5\%$ dla wymaganej skuteczności świetlnej oprawy

Wobec tego, że wniosek o wyjaśnienie Opisu Przedmiotu Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert i Zamawiający udziela wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - Zamawiający informuje, że nie przedłuży terminu składania ofert, co jest zgodne z art. 284 ust. 2 i 3 p.z.p.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 p.z.p. zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-ff78f7d9-d09b-11ee-875e-a22221c84ba7> wyjaśnienia Zamawiającego co do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i Opisu Przedmiotu Zamówienia bez ujawniania danych wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie OPZ.

Zgodnie z art. 513 pkt 1 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 p.z.p. Odwołujący jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 p.z.p.

Jako że wyjaśnienie treści SWZ zostało przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, to termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do zamawiającego upływa 04.03.2024 r., czyli po 5 dniach, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a p.z.p.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ stanowią jej integralną część.

*Wójt Gminy Sarnaki
/-/ Grzegorz Arasymowicz*