



TA-01



WIDOK ELEWACJI



WIDOK ZABUDOWY

- Klasa izolacji: II
- Stopień ochrony: IP55
- Stopień ochrony: IK10
- Prąd znamionowy: 630 A
- Rodzaj: Natynkowa
- Ilość modułów: 96
- Szerokość: 550 mm
- Wysokość: 650 mm
- Głębokość: 275 mm

Rys. Nr E-06	Opracowanie: Budowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Serpelicach		Rewizja R00	Data 06.2025
	Adres: Numer działki: 1869/4 Obręb: 0030 Serpelve Jednostka ewidencyjna: 141005_2 Sarnaki, gmina Sarnaki, pow. łosicki, woj. mazowieckie		Faza PT	Skala -
	Branża: Elektryczna		Inwestor: Gmina Sarnaki Berka Joselewicz 3, 08-220 Sarnaki	
	Imię i Nazwisko	Nr. upr. bud. specjalność	Podpis	Rysunek: Widok zabudowy i elewacji rozdzielnicy zasilającej TA-01
Projektował:	mgr inż. Łukasz Getler	PDK/0190/PWOE/23 Instalacyjna		
Opracował:	mgr inż. Maciej Nagórny	-----		
Opracował:	-----	-----		
Sprawił:	mgr inż. Radosław Cieślak	PDK/0083/POOE/05 Instalacyjna		