


WIDOK ELEWACJI



- Klasa izolacji: II
- Stopień ochrony: IP66
- Stopień ochrony: IK10
- Prąd znamionowy: 400 A
- Rodzaj: Natynkowa
- Ilość modułów: 180
- Szerokość: 840 mm
- Wysokość: 1005 mm
- Głębokość: 360 mm

WIDOK ZABUDOWY

| | | | | |
|--|---|----------------------------------|---|---|
| Rys. Nr E-08 | Opracowanie: Budowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Serpelicach | | Rewizja R00 | Data 06.2025 |
| | Adres: Numer działki: 1869/4 Obręb: 0030 Serpelicze Jednostka ewidencyjna: 141005_2 Sarnaki, gmina Sarnaki, pow. łosicki, woj. mazowieckie | | Faza PT | Skala - |
| | Branża: Elektryczna | | Inwestor: Gmina Sarnaki Berka Joselewicz 3, 08-220 Sarnaki | |
| | Imię i Nazwisko | Nr. upr. bud. specjalność | Podpis | Rysunek: Widok zabudowy i elewacji rozdzielnicy zasilającej TA-02 |
| Projektował: | mgr inż. Łukasz Getler | PDK/0190/PW0E/23 Instalacyjna | | |
| Opracował: | mgr inż. Maciej Nagórny | ----- | | |
| Opracował: | ----- | ----- | | |
| Sprawdził: | mgr inż. Radosław Cieślak | PDK/0083/POOE/05 Instalacyjna | | |
| <div><div>BIOORG</div><div>BIOORG Sp. z o.o. ul. Stodolniana 1/U2 98-300 Wieluń</div></div> | | | | |