

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Sarnaki

ul. Berka Joselewicza 3, 08-220 Sarnaki

NIP: 4960206961, REGON 030237687

Nr postępowania: ZPiI.271.26.2026

Sarnaki, 18.09.2026 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, pn.: „**Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026**”

Ogłoszenie 2026/BZP 00434995 z dnia 11 września 2026 r.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, w związku z zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, które wpłynęły w dniu 17 września 2026 r., przekazuje treść tych zapytań oraz udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza agregat z normą emisji spalin: Non-emission (bez normy)?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Rozdział IV SWZ, Tabela: Wymagania minimalne, poz. 3 – Silnik), zgodnie z którymi oferowany agregat prądotwórczy musi być wyposażony w silnik spełniający co najmniej normę emisji spalin Stage IIIA (lub wyższą, nowszą normę). Urządzenia z silnikami bez określonej normy emisji spalin (Non-emission) nie spełniają minimalnych wymagań Zamawiającego i zostaną odrzucone.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7ad4d7b5-cce2-4078-b5fc-13d5ccc7219b>

Zamawiający jednocześnie informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Wójt Gminy Sarnaki**/-/ Grzegorz Arasymowicz**

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/