ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Sarnaki
ul. Berka Joselewicza 3, 08-220 Sarnaki
NIP: 4960206961, REGON 030237687

Nr postępowania: ZPiI.271.30.2026 Sarnaki, 29.09.2026 r.

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: *Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 793), stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, ponieważ szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza ustawowego progu 170 000,00 zł netto, pn.:* ***„Dostawa i montaż naziemnego zbiornika na paliwo z dystrybutorem" w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026"***

Zamawiający – Gmina Sarnaki, w związku z zapytaniami dotyczącymi Opisu Przedmiotu Zamówienia, które wpłynęły w dniu 25.09.2026 r., mając na celu dopuszczenie szerszego kręgu rozwiązań rynkowych oraz zapewnienie uczciwej konkurencji, informuje o dokonaniu modyfikacji treści Zapytania ofertowego z dnia 22.09.2026 r.

Zmiany dotyczą rozdziału III **„OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"**, tabeli w ust. 6 określającej **wymagania minimalne dla przedmiotu zamówienia**.

Wprowadza się następujące zmiany do treści Zapytania ofertowego w Rozdziale III ust. 6:

1. Zmiana w tabeli wymagań minimalnych, dla pozycji Lp. 4 (wymagania minimalne dla pompy):

   Zapis dotychczasowy w Lp. 4:

Lp.	Parametr / wymaganie	Wymaganie minimalne
4	Pompa	Zanurzeniowa, o wydajności maks. 80 l/min

   Zapis po zmianie w Lp. 4:

Lp.	Parametr / wymaganie	Wymaganie minimalne
4	Pompa	**O wydajności min. 70 l/min, a maks. 80 l/min**

2. Zmiana tabeli wymagań minimalnych, dla pozycji Lp. 15 (systemu pomiaru poziomu cieczy):

   Zapis dotychczasowy w Lp. 15:

Lp.	Parametr / wymaganie	Wymaganie minimalne
15	System pomiaru poziomu cieczy	LIPREMOS

   Zapis po zmianie w Lp. 15:

Lp.	Parametr / wymaganie	Wymaganie minimalne
15	System pomiaru poziomu cieczy	Z wymagania minimalnego **wykreśla się** słowo *„LIPREMOS"*. W to miejsce Zamawiający dopuszcza zastosowanie dowolnego, równoważnego systemu pomiaru poziomu cieczy dostosowanego do oferowanego zbiornika

Wprowadzone powyżej zmiany stanowią integralną część Zapytania ofertowego z dnia 22.09.2026 r. Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia powyższych modyfikacji przy sporządzaniu i wycenie swoich ofert.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego, w tym w szczególności termin składania ofert ustalony na dzień 02.10.2026 r. do godz. 10:00, pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Sarnaki

/-/ Grzegorz Arasymowicz

Grzegorz Marek Arasymowicz

Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Marek Arasymowicz
Data: 2026.09.29 09:34:08 +02'00'

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/